



# ALUTHERM *Heating*

## Hybride **Connect2**

Rookgasafvoer & luchttoevoer B23/C33  
CV-ketel C 1250

<b>B23/C33</b>		<b>C 1250</b>
<b>ROOKGASAFVOER Ø 250 mm &amp; LUCHTTOEVOER Ø 250 mm</b>		
Artikelnummer	Omschrijving	Beeld
801508	Verticale (dak)doorvoer: Ø 350 mm.  Rookgasafvoer: Ø 250 mm.  Toestel type B: exclusief broekstuk.	
801523	Toestel type C: broekstuk apart bestellen (T-stuk Alu 250/350).  Rookgasafvoer: Ø 250 mm. Luchttoevoer: Ø 250 mm.	
801512	Plakplaat voor plat dak universeel 368 mm 0°.	
800901	Alu-fix enkelwandige rookgas-afvoerbuïs: Ø 250 mm met lengte=500 mm.	
802226	Alu-fix enkelwandige rookgas-afvoerbuïs: Ø 250 mm met lengte=1000 mm.	
800263	Alu-fix enkelwandig rookgashulpstuk 2 aansluitingen. Bocht Ø 250 mm 87-90°.	
802227	Alu-fix enkelwandig rookgashulpstuk 2 aansluitingen. Bocht Ø 250 mm 45°.	
802242	Alu-fix tweedelige beugel: Ø 250 mm M8X100 mm uitwendige buisdiameter Ø 250 mm.	

- Gebruik geen materialen van verschillende fabrikanten.
- Informatie m.b.t. schoorsteen berekening, zie hoofdstuk 6.5 van de installatie handleiding.
- Informatie m.b.t. de prestatie verklaringen en montagevoorschriften zie schoorsteen handleiding tevens volg de instructies in de bijgevoegde montage voorschriften van de M&G/Burgerhout/Alutherm Heating onderdelen.
- Gebruik alleen CE goedgekeurde M&G groep (Muelink en Grol, Burgerhout) rookgasafvoer/ luchttoevoer materialen overeenkomstig de volgende prestatieverklaring (DOP):
  - o ALU: 0.1 T200 P1 W V1 L10/11/13 150 030.
- B toestel: Installeer het toestel in een goed geventileerde ruimte.

# ALUTHERM *Heating*

**Alutherm Heating Belfeld B.V.**

Craenakker 5 | 5951 CC Belfeld | Nederland

Telefoon +31 (0)77 303 19 76

E-mail [info@aluthermheating.nl](mailto:info@aluthermheating.nl)

Website [www.aluthermheating.nl](http://www.aluthermheating.nl)

